

**NİSAN 2016 VE ÖNCESİ  
GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ  
DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ**

**1- 1. Ünite sayfa 31'de bulunan Kendimizi Sınayalım 6. soru aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.**

6. Güç üçgeni düşünüldüğünde; 80 kW aktif güce ve 100 kVA kompleks güce sahip bir yükün reaktif güç değeri ne olur?
- a. 180 kVAR
  - b. 20 kVAR
  - c. 180 Hz
  - d. 60 kVAR
  - e. 128 kVAR.